



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Калининградской области
Прокуратура
Багратионовского района**

ул. Пограничная, 57, г. Багратионовск,
Калининградская область, 238420
тел./факс: 8 (40156) 3-31-66

Директору МБОУ СОШ
г. Мамоново

Космыниной Л.Н.

ул. Калининградское шоссе,
д. 5, г. Мамоново, 238450

№ 05.2021 № 21-05-182

На № _____ от _____

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об
образовательной
деятельности,
о пожарной безопасности**

Прокуратурой Багратионовского района проведена проверка в рамках надзорной деятельности исполнения и соблюдения МБОУ СОШ г. Мамоново Калининградской области (далее – МБОУ) требований законодательства об образовании и образовательной деятельности, а также антитеррористической защищенности объекта, в ходе которой выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности.

Ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено, что государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 29 Закона РФ «Об образовании» образовательное учреждение должно создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Финансирование деятельности муниципальной школы осуществляется за счет средств местного бюджета с учетом выделяемых из бюджета субъекта РФ субвенций в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации. Дополнительные к региональным нормативы могут быть установлены органом местного самоуправления.

БМ № 024363

*Директор №135
от 08.06.2021
Сис.привлечен по заяв. почтеев
10.06.2021*

Как следует из пункта 3 статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Согласно статьи 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» руководители организацией обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению.

В соответствии с абз.11 ст.37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Так, в МБОУ, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- в нарушение ст. 134, табл. 29 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, для отделки пола в спортивном зале применены материалы с не определенными показателями по пожарной опасности;

- в нарушение ст.53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.3.3 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина путей эвакуации на первом этаже здания с учетом открытой двери менее 1,2 м., а именно 0,7 м.;

- в нарушение ст.53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.2.19 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина эвакуационных выходов под центральным лестничным маршем менее 1,2 м., а именно 0,8м.;

- в нарушение п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288); ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, не отделены от других помещений и коридоров в здании I, II и III степени огнестойкости - противопожарными перегородками I-го типа;

- в нарушение П. 26 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479), запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа,

- в нарушение П. 27 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479), при эксплуатации эвакуационных путей допускается размещение на эвакуационном выходе из столовой оборудования блокирующее дверь эвакуационного выхода.

Таким образом, в МБОУ не обеспечено соблюдение вышеуказанных требований федерального законодательства РФ, не обеспечены безопасные условия обучения в школе.

Выявленные нарушения действующего законодательства стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих должностных обязанностей и отсутствие контроля со стороны директора МБОУ, что является недопустимым и требует принятия действенных мер с целью устранения выявленных нарушений и недопущению подобного впредь.


Изложенные нарушения закона стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами образовательной организации требований законодательства, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства.

Руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора Багратионовского района.
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства, их причин, условий, им способствующих, а также по недопущению указанных нарушений впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении указанного законодательства, к дисциплинарной ответственности.
4. О дате и времени рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора Багратионовского района.
5. О результатах рассмотрения и принятых мерах должно быть сообщено в прокуратуру города Советска в письменной форме в установленный законом месячный срок, с приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности виновного лица (при его вынесении) и протокола рассмотрения представления.

И.о. прокурор района
советник юстиции



Т.Э. Батуро



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство образования
Правительства Калининградской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа г. Мамоново

238450 Калининградская область
г. Мамоново, ул. Калининградское шоссе, 5

Тел./ факс 8-401-56-40-646
E-mail: myschool@mail.ru

Исх. №135
«08» июня 2021 г.

И.о. прокурора района
советнику юстиции
Т.Э. Батуро

Ответ на представление №21-05-182 от 31.05.2021 г.

Администрация МБОУ СОШ г. Мамоново информирует о мерах по устранению нарушений законодательства об образовательной деятельности, о пожарной безопасности:

№ п/п	Виды нарушений требований пожарной безопасности	Основание	Выполнение
1	Для отделки пола в спортивном зале применены материалы с не определенными показателями по пожарной опасности	Представление Прокуратуры Багратионовского района №21-05-18г от 31.05.2021 г.	На данный момент в спортивном зале производится капитальный ремонт, покрытие полов будет заменено в соответствии с требованиями пожарной опасности ст.134 табл. 3,29,27
2	Ширина путей эвакуации на первом этаже здания с учетом открытой двери менее 1.2 м, а именно 0.7 м.		Дверной проем расширен и его размер составляет 1.4 м
3	Ширина эвакуационных выходов под центральным лестничным маршем менее 1.2 м, а именно 0.8 м.		СП 1.13130.2020 согласно п.1.1 распространяются «на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей объему указанных работ». Год ввода в эксплуатацию здания школы-1978. Учитывая ч. ст.4 и ч.3 ст.80 123-ФЗ. Размер проема соответствует нормам проектирования соответствуют требованиям СНиП II-A.5-70.
4	Помещения пожароопасных категорий, кроме В4 Д, не отделены от других помещений и		Противопожарная дверь будет установлена в срок до 01.09.2021г., согласно Предписания ОНД и ПР по

коридоров в зданиях, I, II и III степеней огнестойкости-противопожарными перегородками 1-го типа.		Багратионовскому, Ладушкинскому и Мамоновскому городским округам №12/1/1 от 31.03.2021 г.
Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободное открывание изнутри без ключа		Рассматривается вопрос установки оборудования СКУД на дверях эвакуационных выходов, которая будет интегрирована с системой противопожарной защиты здания.
При эксплуатации эвакуационных путей допускается размещение на эвакуационном выходе из столовой оборудование блокирующее дверь эвакуационного выхода		Нарушение устранено

Директор МБОУ СОШ г. Мамоново

Л.Н. Космынина

Установлены замки с вертушками с внутренней стороны, что обеспечивает выполнение п.26 Правил противопожарного режима в РФ (утверж. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Багратионовского, Ладушкинского и
Мамоновского городских округов

ул. Иркутско-Пинской дивизии, д.17, г. Багратионовск, 238420
Телефон/факс: (40156)3-26-01, электронный адрес: 238420@mail.ru
Телефон доверия: (4012) 79-99-99

« 31 » 03 2021 г. № 12 -4-9-49

На № - от -

**Представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению
административного правонарушения**

Рассмотрев, постановление № 6/4-9-49 от 31 марта 2021 г. по делу об административных правонарушениях установлено, что 31 марта 2020 года в 11 часов 00 минут завершена плановая выездная проверка здания и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы г. Мамоново по адресу: Калининградская область, г.Мамоново, ул.Калининградское шоссе, 5, проведенная отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Багратионовскому, Ладушкинскому и Мамоновскому городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области, за соблюдением требований пожарной безопасности, в соответствии ч. 4 ст.1 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании распоряжений о проведении проверки ОНДиПР по Багратионовскому, Ладушкинскому и Мамоновскому городским округам от 26 февраля 2021г. №12 по результатам которой составлен акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №12 от 31.03.2021г.

В результате проведенной проверки установлено, что в 11 ч. 00 мин. 31 марта 2021 г. в здании муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы г.Мамоново по адресу: Калининградская область, г. Мамоново, ул. Калининградское шоссе, 5, юридическое лицо МБОУ СОШ г.Мамоново, нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

№п/п	Нарушение требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа

1	2	3
		по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Для отделки пола в спортивном зале применены материалы с не определенными показателями по пожарной опасности	ст. 134, табл. 29 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ
2.	Ширина путей эвакуации на первом этаже здания с учетом открытой двери менее 1,2 м., а именно 0,7 м.	ст.53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.3.3 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
3.	Ширина эвакуационных выходов под центральным лестничным маршем менее 1,2 м., а именно 0,8м.	ст.53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.2.19 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
4.	Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, не отделены от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа.	п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288); ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Вам необходимо:

Принять меры по соблюдению требований пожарной безопасности и обеспечению пожарной безопасности,

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, **в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах** должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С уважением,

Заместитель начальника отдела –
Заместитель главного государственного
инспектора Багратионовского, Ладушкинского
и Мамоновского городских округов



С.И. Тарасов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство образования
Правительства Калининградской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа г. Мамоново

238450 Калининградская область
г. Мамоново, ул. Калининградское шоссе, 5

Тел./ факс 8-401-56-40-646
E-mail: myschool@mail.ru

Исх. № 85
«26» апреля 2021 г.

Заместителю ОНДиПР по Багратионовскому,
Ладушкинскому и Мамоновскому городским округам
УНД и ПР МЧС России по Калининградской области-
заместителю главного государственного инспектора
по Багратионовскому, Ладушкинскому и Мамоновскому
городским округам пожарному надзору
полковнику внутренней службы С.И. Тарасову

Ответ на предписания №12/1/1 от 31.03.2021 г.

Администрация МБОУ СОШ г. Мамоново информирует о принятых мерах по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности согласно предписание №12/1/1 от 31.03.2021 г.:

№ п/п	Виды нарушений требований пожарной безопасности	Основание	Выполнение
1	Для отделки пола в спортивном зале применены материалы с неопределенными показателями по пожарной опасности	предписание ОНД и ПР по Багратионовскому, Ладушкинскому и Мамоновскому городским округам №12/1/1 от 31.03.2021 г.	В июне-июле будет производиться капитальный ремонт спортивного зала
2	Ширина путей эвакуации на первом этаже здания с учетом открытой двери менее 1.2 м, а именно 0.7 м.		
3	Ширина эвакуационных выходов под центральным лестничным маршем менее 1.2 м, а именно 0.8 м.		В администрацию отправлен запрос финансирования мероприятий по устранению данных нарушений.
4	Помещения пожароопасных категорий, кроме В4 Д, не отделены от других помещений и коридоров в зданиях, I, II и III степеней огнестойкости-противопожарными перегородками 1-го типа.		

Директор МБОУ СОШ г. Мамоново

Л.Н. Космынина



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Северо-Западное МУГАДН Калининградский отдел автотранспортного и автодорожного надзора
(Северо-Западное МУГАДН Калининградский отдел АТ и АДН)

ПРЕДПИСАНИЕ № 8/186
об устранении выявленных нарушений

Г. Калининград, Московский пр-т, 95
(место составления)

"23" марта 2021 г.
(дата составления)

МБОУ СОШ Г. МАМОНОВО ОГРН: 1023902213752, ИНН: 3915009734
Адрес 238450, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МАМОНОВО, УЛИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЕ
ШОССЕ, 5

к акту проверки от 23.03.2021 № 8/186

В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Северо-Западном межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-545фс **обязываю провести следующие мероприятия по устранению нарушений** транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	Код нарушения	Срок исполнения
1	Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с требованиями нормативных актов, а именно: <i>- указывать сведения о перевозке: вид сообщения и вид перевозки;</i> <i>- отметки уполномоченного лица, проставляющего показания одометра при выезде транспортного средства с парковки и его заезде на парковку, с указанием фамилии и инициалов данного лица;</i> <i>- при проведении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства делать отметки «выпуск на линию разрешен».</i> В соответствии с требованиями: п. 8 «г» Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1616; ст.4, ст.5, п. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; пп.6 п.1, п. 6, п.12, п. 16 Приказа Минтранса РФ от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»	18.03	24.03.2021
2,3	Устранить нарушения требований к форме ведения журналов предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных медицинских осмотров. Привести форму журналов предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных медицинских осмотров, в соответствие установленным	06.07 06.11	24.03.2021

	<p>требованиям.</p> <p>- в Журналах регистрации предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных медицинских осмотров водителей указывать расшифровки имени и отчества работника (водителя);</p> <p>- в Журналах регистрации предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных медицинских осмотров водителей проставлять подписи работников (водителей).</p> <p>В соответствии с требованиями: п. 3, ст. 23 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; п. 9, п. 14 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров».</p>		
4	<p>Оснастить транспортное средство марки 222335 государственный регистрационный знак «Р153РТ 39» тахографом, отвечающим установленным требованиям.</p> <p>В соответствии с требованиями: п.1 Постановления Правительства РФ от 23.11.2012 № 1213 «О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их работы»; Приложение N 2 п. 1, Приложение N3 п. 2 Требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 28.10.2020г. № 440; п. 1 Порядка оснащения транспортных средств тахографами, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 26 октября 2020 г. N 438; п. 1 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».</p>	22.05	29.03.2021

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением подтверждающих документов представить в письменном виде **не позднее 30.03.2021** по адресу: 236006, г. Калининград, Московский просп., д. 95.

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП РФ.


Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия (бездействия) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Государственный инспектор Северо-Западного МУГАДН Калининградского отдела автотранспортного и автодорожного надзора

Волкова Алевтина Викторовна

Ознакомлен, 1 экз. получил «23» 03 2021г.

Директор Космынина Л.Н.





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство образования
Правительства Калининградской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа г. Мамоново

238450 Калининградская область
г. Мамоново, ул. Калининградское шоссе, 5

Тел./ факс 8-401-56-40-646
E-mail: myschool@mail.ru

Исх. №135
«08» июня 2021 г.

Заместителю начальника Управления
Северо-Западного МУГАДН
Калининградского отдела АТ и АДН
И.В. Обычному

Ответ на предписание № 8/186 от 23.03.2021 г.

В МБОУ СОШ г. Мамоново по предписанию Северо-Западного МУГАДН Калининградского отдела АТ и АДН № 8/186 от 23.03.2021 г., выданному по итогам плановой проверки,

№	Нарушение	Устранение нарушения
1	Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с требованиями нормативных актов, а именно: <i>- указывать сведения о перевозке: вид сообщения и вид перевозки;</i> <i>- отметки уполномоченного лица, проставляющего показания одометра при выезде транспортного средства с парковки и его заезде на парковку, с указанием фамилии и инициалов данного лица;</i> <i>- при проведении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства делать отметки</i>	Форма путевого листа приведена в соответствие с; Приказа Минтранса №368 п.6, 12, 16 пп.6 п.1; п.8 «г» Положения о лицензировании деятельности по перековкам пассажиров и иных лиц автобусами №1616 от 07.10.2020. См. приложение 1.
2,3	Устранить нарушения требований к форме ведения журналов предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных медицинских осмотров. Привести форму журналов предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных медицинских осмотров, в соответствие установленным требованием. <i>- в Журналах регистрации предрейсовых, предсменных послерейсовых, послесменных медицинских осмотров водителей указывать расшифровку имени и отчества работника (водителя);</i> <i>- в Журналах регистрации предрейсовых, предсменных, послерейсовых, послесменных медицинских осмотров водители проставлять подписи работников (водителей).</i>	В журналы предрейсовый, предсменный и послерейсовый, послесменный внесены изменения в соответствии с п.9, 14 Приказа министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 г. № 835н; п.3 ст.23 № 196-ФЗ РФ См. приложение 2.
4	Оснастить транспортное средство марки 22233 государственный регистрационный знак «Р153РТ39» тахографом, отвечающим установленным требованиям.	Согласно п.1 ПП РФ от 23.11.2012 №1213; прил. 2.П.1, прилож. 3 п.2 приказа №440 от 28.10.2020 г.; п.1 ст.20 № 196-ФЗ РФ на ТС с гос. номером Р153РТ39 установлен тахограф. См. приложение 3.

Директор школы

Л.Н. Космынина

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: udprn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

**Багратионовского муниципального района,
Мамоновского и Ладушкинского городских округов**
238420, г. Багратионовск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 17, телефон/факс: (40156) 3-26-01,
электронный адрес: 238420@mail.ru

**Предписание № 44/1/20
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа г. Мамоново (МБОУ СОШ г. Мамоново)

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения
№ 44 от 29.02.2016 г.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

В период с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 10.03.2016 г., с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 22.03.2016г., Верховедской Ириной Владимировной, инспектором МОНДиПР Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского городских округов – государственным инспектором Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского городских округов по пожарному надзору проведена проверка МБОУ СОШ г. Мамоново, по адресу: Калининградская область, г. Мамоново, ул. Калининградское шоссе, 5.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с:

директор МБОУ СОШ г. Мамоново Кутырева О.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требования требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Автоматическая установка пожарной сигнализации не соответствует требованиям нормативных документов	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390); п. А3 прил. А свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и	01.02.2017 г.	

	(на первом этаже в коридоре, ведущий в спортзал, расположен пожарный извещатель в разобранном виде, кабель системы противопожарной защиты выполнен открыто, не в кабель каналах)	Нормы и правила проектирования» (Утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. №175) – СП 5.13130.2009*, п.п. 4.8, 4.9 свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (Утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 г. №115) – СП 6.13130.2013 г.*; ст. 52, 54, 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123.	
2.	Подсобное помещение на первом этаже, расположенное под центральной лестницей не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. №123-ФЗ; п.ст. 52, 54, 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 2.07.08 г. №123-ФЗ Прил. А к «СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175)	01.02.2017 г.
3.	Отсутствует механизм для самозакрывания противопожарной двери (помещение электрощитовой)	п 153 Правил противопожарного режима в РФ (Утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390);	01.02.2017 г.
4.	На третьем этаже в помещении архива эксплуатируется светильник со снятым (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п 42 в) Правил противопожарного режима в РФ (Утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390);	01.02.2017 г.
5.	В помещении спортзала пожарные извещатели применяются без защиты от механических воздействий в местах их размещения.	п.12.10 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (Утвержден приказом ГУГПС МВД России от 04 июля 2001 г. №31) п 61 Правил противопожарного режима в РФ (Утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390);	01.02.2017 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одно из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент), в случае проведения

нарушения, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);
- 3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНДиПР Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского городских округов – государственный инспектор Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского городских округов по пожарному надзору Верховецкая Ирина


(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«22» марта 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ СОШ г. Мамоново Кутырева О.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)



(подпись)

«22» марта 2016г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство образования
Правительства Калининградской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа г. Мамоново

238450 Калининградская область
г. Мамоново, ул. Калининградское шоссе, 5

Тел./ факс 8-401-56-40-646
E-mail: myschool@mail.ru

Исх. № 289
«29» ноября 2017 г.

Начальнику МОНД и ПР Багратионовского,
Ладушкинского и Мамоновского городских округов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области
Майору внутренней службы Демидову В. А.

Администрация МБОУ СОШ г. Мамоново на предписание № 44/1/20 от 22.03.2016 г. об
устранении нарушений требований пожарной безопасности в МБОУ СОШ г. Мамоново
сообщает следующее:

МБОУ СОШ г. Мамоново с ООО «Резидент» был заключен договор № 59/С от 27.07.2017
года на выполнение работ по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации, в
ходе работ были заменены пожарные извещатели, кабель проложен в коробах.

Мероприятия по устранению нарушения противопожарной безопасности выполнены в
полном объеме и соответствуют требованиям нормативных документов.

Приложение:

- договор подряда;
- смета;
- акт выполненных работ.



Директор МБОУ СОШ г. Мамоново

О.С. Кутырёва